



федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт строительной физики
Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

Исх. от 10.09.2024 № 1006-2024/10-2

Генеральному директору АО «Полимализ»
Р.Ф. Ярулину

Настоящим письмом уведомляем вас, что по договору № 10170-2(2024) от 10.06.2024 в ИЛ «Стройполимертест» НИИСФ РААСН проведены ускоренные лабораторные испытания трех видов образцов материала рулонного изоляционного, производимых АО «Полимализ»:

- мембрана паропроницаемая ветро-влажностная;
- мембрана паропроницаемая гидро-ветрозащитная трехслойная;
- материал гидро-пароизоляционный

на старение на срок 50 условных лет эксплуатации по методике ФАУ «ФЦС». Установлено, что образцы материала рулонного изоляционного, обладают потенциальным сроком службы 50 условных лет эксплуатации в умеренной строительно-климатической зоне России.

(Протокол № 1/06.09.2024 от 06.09.2024г.)

Директор НИИСФ РААСН



И.Л.Шубин

Исполнитель:
Богомолова Л.К.
8-499-488-79-90