



АО «ПОЛИМАТИЗ»  
Россия, Татарстан, г. Елабуга



Сертификат качества № **3064**  
Материал рулонный изоляционный  
«Baustill»

СТО 96891647-016-2023

Марка **AS 125** синий св.

№ партии **113**

Дата изготовления **08-09.05.2024 г.**

Ширина, мм **1600±15**

Состав сырья – полипропилен, добавки

Наименование показателя	Результат испытания		Методы испытания
	норма	факт	
1. Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	125±6	122,23	ГОСТ 3811
2. Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5см, не менее			ГОСТ Р 53226
по длине	170	201	
по ширине	120	128	
3. Водоупорность мм вод. ст, не менее	5000	6125	ГОСТ ISO 811
4. Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24 часа), не менее	800	800	ГОСТ 22900
5. Стойкость к УФ-облучению: снижение прочности после 400 часов испытания, % не более	40	40	СТО 8397-96891647-06-2012

Заключение ИЛ НМ соответствует

Начальник ИЛ НМ

Шарипова Т.П.

Контролер качества

Гришина И.С.

18.05.2024 г.