



ПОЛИМАТИЗ

АО «ПОЛИМАТИЗ»

Россия, Татарстан, г. Елабуга



ГЭ

Сертификат качества № 3539
Материал рулонный изоляционный
«Baustill»

СТО 96891647-016-2023 Марка **AS 160** натур-черный св.

№ партии 57

Дата изготовления 18.02.2025 г.

Ширина, мм 1600±15

Состав сырья – полипропилен, добавки

Наименование показателя	Результат испытания		Методы испытания
	норма	факт	
1. Поверхностная плотность, г/м ²	160±6	158,33	ГОСТ 3811
2. Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5см, не менее по длине	190	242	ГОСТ Р 53226
по ширине	140	166	
3. Водоупорность мм вод. ст, не менее	5000	6530	ГОСТ ISO 811
4. Паропроницаемость, г/(м ² *24часа), не менее	600	632	ГОСТ 25898
5. Стойкость к УФ-облучению: снижение прочности после 400 часов испытания, % не более	40	40	СТО 8397- 96891647- 06-2012

Заключение ИЛНМ соответствует

Испытательная лаборатория
Начальник ИЛНМ Мовчан М.А.

Контролер качества Арсланова Л.А.

21.02.2025 г.