



АО «ПОЛИМАТИЗ»
Россия, Татарстан, г. Елабуга



ПОЛИМАТИЗ

Сертификат качества № 3541

Материал рулонный изоляционный
«Ваустил» - пароизоляция

СТО 96891647-016-2023

Марка В 70

№ партии 59

Дата изготовления 17.02.2025 г.

Ширина, мм 1600±15

Состав сырья – полипропилен, добавки

Наименование показателя	Результат испытания		Методы испытания
	норма	факт	
1. Поверхностная плотность, г/м ²	70±5	71,25	ГОСТ 3811
2. Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5см, не менее по длине	128	128	ГОСТ Р 53226
по ширине	80	80	
3. Удлинение при разрыве, %, не более по длине	120	120	ГОСТ ISO 811
по ширине	120	115	
4. Водоупорность мм вод. ст, не менее	3000	6524	ГОСТ ISO 811
5. Паропроницаемость, г/(м ² *24часа), не более	20	7	ГОСТ 25898

Акционерное общество
Заклочение ИЛПНМ
соответствует

Начальник ИЛПНМ

Ст. контролер качества

нетканых материалов

Мовчан М.А.

Советникова Е.Л.

17.02.2025 г.