



ПОЛИМАТИЯ

АО «ПОЛИМАТИЯ»  
Россия, Татарстан, г. Елабуга



ГЭ

Сертификат качества № 3434  
Материал рулонный изоляционный  
«Baustill»

СТО 96891647-016-2023 Марка **AS 200** черно-серый св.

№ партии 311

Ширина, мм 1600±15

Дата изготовления 26.12.2024 г.

Состав сырья – полипропилен, добавки

Наименование показателя	Результат испытания		Методы испытания
	норма	факт	
1. Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>		198,47	ГОСТ 3811
2. Разрывная нагрузка полоски 50x100 мм, Н/5см, не менее по длине		278	ГОСТ Р 53226
	по ширине	187	
3. Водоупорность мм вод. ст, не менее		5567	ГОСТ ISO 811
4. Паропроницаемость, г/(м <sup>2</sup> *24часа), не менее		600	ГОСТ 22900
5. Стойкость к УФ-облучению: снижение прочности после 400 часов испытания, % не более		40	СТО 8397- 96891647- 06-2012

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ПОЛИМАТИЯ

Заключение ИЛ-ИМ соответствует

Начальник ИЛ ИМ

Моччан М.А.

Контролер качества ИЛ ИМ  
Исследования в лаборатории Гришина И.С.  
неткалик материалов

26.12.2024 г.